



Santiago, 04 de Septiembre de 2006
SEH N° 224/2006

Señor
Daniel Lindley
Gerente General
Industrial y Comercial Eurotec Ltda.
Presente

De nuestra consideración:

La Sección Edificación y Habitabilidad del IDIEM de la Universidad de Chile ha realizado ensayos particulares sobre permeabilidad al agua del revestimiento exterior de fachada "Propasta E", según lo especificado en la norma NCh1909.Of. 1982, "Fibrocemento - Planchas planas, planchas onduladas y tejas planas - Ensayo".

La edad de los revestimientos ensayados, cuya información se detalla en el Informe IDIEM 386.040 del 24 de agosto de 2006, era de tres meses, aproximadamente.

- A partir de los resultados obtenidos puede afirmarse que el recubrimiento "Propasta E" no permite el traspaso de agua. Las probetas ensayadas no presentaron manchas de humedad ni formación de gotas en su cara posterior.

Lo saludan atentamente,



Cárcapno M. Unidad
Prefabricados Sección Edificación
y Habitabilidad



Miguel Bustamante S.
Jefe Sección
Edificación y Habitabilidad

MBS/PCM
c.c.: Archivo